



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

АКТ

плановой выездной проверки

«28» января 2022 г.
16 час. 00 мин.

№ 07-08-159-237/A-9

Санкт-Петербург

Мероприятие по контролю № 78220011000000592348 от 30.08.21



1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Капаева Алексея Анатольевича от 18.01.2022 № 07-08-159, мероприятие по контролю № 78220011000000592680.

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

3. Выездная проверка проведена:

1) Сапроновым Евгением Игоревичем, государственным инспектором отдела по государственному энергетическому надзору за электроустановками потребителей;

2) Абрамовой Викторией Николаевной, государственным инспектором отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: (нет), эксперты (экспертные организации): (нет).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики;

- продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах электроэнергетики;

- зданий, сооружений, объектов электроэнергетики и теплоснабжения.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, (энергоустановки, объекты электроэнергетики, используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности на территории Санкт-Петербурга).

7. Контролируемые лица: Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10», ИНН: 7811040938, 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «28» января 2022 г., 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

14-02/22-296
от 18.02.2022

12 час. 00 мин

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «26» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «27» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 (энергоустановки, объекты электроэнергетики, используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности на территории Санкт-Петербурга),

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 27.01.2022 № 07-159-195/ПтО;

в следующие сроки:

с «27» января 2022 г., 08 час. 30 мин.

по «27» января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 27.01.2022 № 08-159-191/ПтО.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом:

- договор электроснабжения от 31.01.2019 № 78130000020925;

- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя от 17.01.2021 № 34;

- протокол проверки знаний ответственного за электрохозяйство от 18.10.2021 № 20-21-53047;

- протокол проверки знаний заместителя ответственного за электрохозяйство от 05.04.2021 № 20-21-16518;

- документы, подтверждающие эксплуатацию электроустановок подготовленным электротехническим персоналом;

- инструкции (должностные, производственные по эксплуатации электроустановок, по охране труда);

- однолинейные схемы первичных электрических соединений;

- годовые планы (графики) проведения осмотров, очистки, обслуживания и ремонтов электрооборудования;

- документы, подтверждающие проведение профилактических испытаний;

- документы, подтверждающие организацию и правильность выполнения переключений в электроустановках;

- документы, подтверждающие проведение осмотров, технического обслуживания и ремонтов, модернизацию и реконструкцию электрооборудования, электроустановок общего и специального назначения;

- порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок;

- списки работников (имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски; которым даны права допускающего, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего; имеющих право ведения оперативных переговоров, выполнять оперативные переключения);

- журналы (оперативный; учёта работ по нарядам и распоряжениям; инструктажа на рабочем месте или личные карточки; по учёту противоаварийных и противопожарных тренировок; кабельные; учёта и содержания средств защиты; регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним; оформления инструктажа и присвоения I группы по электробезопасности; дефектов и неполадок на электрооборудовании; учёта электрооборудования; учёта проверки знаний);

- перечни (работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности; технической документации для структурных подразделений; документов для проверки знаний);

- проектная и исполнительная документация;

- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов;
- правоустанавливающие документы;
- приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок от 14.01.2022 № 33;
- разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок – не требуется, реконструкция не производилась;
- протоколы проверки знаний теплотехнического персонала от 10.12.2021 № 20-21-63850, от 08.10.2021 № 20-21-51892;
- Декларация о потреблении энергетических ресурсов УСО ПНИ № 10 за 2020 год (размещена в ГИС «Энергоэффективность» 30.12.2021);
- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности УСО ПНИ № 10 на 2020-2024 годы (утверждена от 14.10.2020);
- Акты приемки (допуска, опломбировки) приборов учета энергетических ресурсов зданий УСО ПНИ № 10 от 08.12.2021, 03.09.2021 (тепловая энергия), от 03.06.2021 (водоснабжение), от 10.08.2016 (электроснабжение).

	Электро Энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	8	7	1	8
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+	+	+

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований:

№№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, сведения, являющиеся доказательством нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены
	Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ:	ПТЭЭП, п. 1.2.6
1.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения в целом по Потребителю с изменениями внесенными в процессе эксплуатации.	ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2
2.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения по отдельным зданиям, с изменениями внесенными в процессе эксплуатации..	ПТЭЭП, п.п. 1.5.18, 1.8.2
3.	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п. 2.2.17
4.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок Устранено в ходе проверки.	ПОТ ЭЭ, п. 3.13
5.	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п. 5.12
6.	Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п. 5.12
7.	Отсутствует список работников, имеющих право	ПТЭЭП, п.п. 1.5.27, 1.8.2, 1.8.9

	ведения оперативных переговоров. Устранено в ходе проверки.	
	Отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 1.8.2, 1.8.9, ПОТ ЭЭ, п. 5.12
8.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, ИПИСЗ п. 1.4.2, Приложение 2
9.	Не определен перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п. 1.4.4
	Не обеспечено проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП:	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6
10.	Не проведены периодические измерения изоляции стационарных электроплит.	ПТЭЭП, Приложение 3 п. 28.1
11.	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами.	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2, 1.2.6, ИПИСЗ Приложение 1, 8
	Имеются электроустановки в технически неисправном состоянии, не обеспечивающем безопасные условия труда.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, ПОТ ЭЭ, п. 1.3
12.	Оборудование ВРУ-557/558 покрыто пылью, паутиной, грязью.	ПТЭЭП, п. 2.2.17, 1.2.6
13.	У секционного рубильника ВРУ-587/558 отсутствует рукоятка. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.5, 1.2.6
14.	На панелях ВРУ-557/558 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
15.	На панелях ВРУ-559/560 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
16.	На панелях ВРУ-559/560 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
17.	На бирках части питающих КЛ-0,4 кВ отсутствуют наименования линий	ПТЭЭП, п.п. 2.4.5, 1.2.6
18.	В щите ГРЩ-3 у части предохранителей отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
19.	На панелях щита ГРЩ-3 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6

20.	На панелях щита ГРЩ-5 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
21.	В щите ГРЩ-5 частично отсутствуют наименования присоединений.	ПТЭЭП, п.п. 2.7.7, 1.2.6
22.	Оборудование ГРЩ-2 покрыто пылью, паутиной, грязью.	ПТЭЭП, п. 2.2.17, 1.2.6
23.	На панелях щита ГРЩ-2 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
24.	В щите ГРЩ-2 у части предохранителей отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
25.	На щите уличного освещения в помещении ГРЩ-2 отсутствует диспетчерское наименование.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
26.	На щите уличного освещения в помещении ГРЩ-2 отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца.	ПТЭЭП, п.п. 2.2.20, 1.2.6
27.	У питающих КЛ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии	ПТЭЭП, п.п. 2.4.5, 1.2.6

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6);

- ПОТ ЭЭ Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н);

- Закон № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон № 384-ФЗ - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Порядок - «Порядок представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» (утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 28.10.2019 № 707, зарегистрирован Минюстом России от 27.02.2020 за № 57630).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 27.01.2022 № 07-159-195/ПтО;

2) Протокол осмотра от 27.01.2022 № 08-159-191/ПтО.

Государственный инспектор Сапронов Е.И.

Государственный инспектор Абрамова В.Н.

С Актом плановой выездной проверки ознакомлен:

директор УСО ПММ 10 - И. Верева

«28» января 2022 г. ____ час. ____ мин.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

