



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА
НЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Народная, д. 38а, лит. Р,
Санкт-Петербург, Россия, 193315

Директору СПб ГАСУСО
«Психоневрологический интернат № 10
им В.Г. Горденчука»

Белой С.В.

ул. Коллонтай, д. 36,
г. Санкт-Петербург, 192174

29.09.2023 № 07-02-2023/515

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной
защите инвалидов

Прокуратурой района по заданию прокуратуры города проведена проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении доступности СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им В.Г. Горденчука» (далее – Учреждение), расположенного по адресу: ул. Коллонтай, д. 36, г. Санкт-Петербург, для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер по их устранению.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с пп. 6 п. 6 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ) к зданиям и

ВС 072624

сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) устанавливаются, в том числе, требования доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

На основании п. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений, безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Во исполнение вышеназванного законодательства приказом Министра России от 30.12.2020 № 904/пр утвержден СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (далее - СП 59.13330.2020), включенный в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815.

Приказом Росстандарта от 22.11.2018 № 1029-ст утвержден и введен в действие «ГОСТ Р 52875-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

Прокуратурой района совместно со специалистом АНО «НЦ «АСИ» 26.09.2023 проведена проверка, в ходе которой выявлены следующие нарушения законодательства о социальной защите прав инвалидов в части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения:

- в нарушение п. 5.1.3, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020 на проходной отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования, соответствующая ГОСТ Р 59431-2021;

- в нарушение п. 3.23 СП 59.13330.2020 звуковой маяк, для передачи информации инвалидам по зрению в доступной форме в виде предзаписанного аудиосообщения, установленный на главном входе не соответствует ГОСТ Р 59431-2021 «Система радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения. Технические требования. Методы испытаний», кроме того, звуковой маяк, на момент проверки не сработал (был деактивирован);

- в нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 расположение тактильной информационной вывески с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, выполнено с нарушениями, а именно: нижний край вывески расположен на высоте более 1,2 м;

- в нарушение п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-2022 поручни, установленные на пандусах, не отвечают нормативным требованиям, а именно: отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней равные 0,3 м.;

- в нарушение п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 отсутствуют кнопки вызова помощи возле пандусов;

- в нарушение п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 контрастное выделение краевых ступеней внешнего лестничного марша выполнено с нарушением нормативных требований (нанесено полностью на проступь ступени);

- в нарушение п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, табл. 3 ГОСТ Р 52875-2018 перед внешним лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильные наземные указатели «Внимание, прямо по ходу движения-лестница»;

- в нарушение п. 5.1.13 СП 59.13330.2020, п. 5.3.5 ГОСТ Р 51261-2022 поручни, установленные на внешнем лестничном марше, не соответствуют нормативным требованиям, а именно: отсутствуют горизонтальные части поручней равные 0,3м;

- в нарушение ГОСТ Р 52875-2018 тактильные напольные указатели выполнены с нарушением нормативных требований;

- в нарушение п. 6.4.1 СП 59.13330.2020, п. 6.21 СП 136.13330.2012 не обеспечена контрастность ручка-дверь;

- в нарушение п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 в помещении Учреждения установленные тактильные информационные таблички с информацией о назначении помещения для людей с нарушением функции зрения, расположены на полотне двери;

- в нарушение п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 контрастное выделение краевых ступеней внешнего лестничного марша выполнено с нарушением нормативных требований;

- в нарушение п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 поручни, установленные на внутренних лестничных маршах, не отвечают нормативным требованиям, а именно не с обеих сторон всех внутренних лестниц; внутренние поручни имеют разрывы на межэтажных площадках;

- в нарушение п. 9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018 на лестничных маршах и на иных путях эвакуации отсутствует непрерывная фотолюминесцентная маркировка, обозначения краев ступеней, перил и возможных опасных зон;

- в нарушение п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука, индивидуальные беспроводные устройства, а также система «Сурдо-онлайн» для общения с тотально глухими посетителями;

- в нарушение п. 6.18 СП 136.13330.2012 отсутствует эвакуационное лестничное кресло (стул).

При изучении интернет-ресурса <https://pni10.ru/> установлено, что сайт не адаптирован для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения и не отвечает требованиям ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Сайт не удовлетворяет всем критериям успешного применения уровня А, соответствующая альтернативная версия не предоставляется.

Имеющаяся версия для слабовидящих на сайте не соответствует требованиям, а также (при корректной верстке сайта) может учитывать только категорию лиц с остаточным зрением и не удовлетворяет потребностям, тотально слепых людей, которые пользуются программами экранного доступа.

Кроме того, в учреждении у персонала, ответственного за оказание необходимой помощи инвалидам отсутствует квалификационное свидетельство в соответствии с профессиональным стандартом Приказа Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».

Учитывая особенности инвалидов различных нозологий, отсутствие компетенции ответственных лиц, оказывающих техническую помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, создает условия причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданского кодекса РФ).

Выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании действующего законодательства ответственными лицами СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им В.Г. Горденчука» при осуществлении возложенных на них законом обязанностей.

Причинами и условиями выявленных нарушений является недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям со стороны сотрудников СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им В.Г. Горденчука» и отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства.

Последствием указанных нарушений является невозможность беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры, что требует принятия мер прокурорского реагирования и рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с извещением прокурора о дате и времени его рассмотрения.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, исключению подобных фактов впредь, а также усилению контроля в названной сфере.
3. О результатах и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок, представив копии соответствующих документов.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса



С.В. Петрушков